




## **NÉPI LAKÓHÁZ**

**5065 Nagykörű, Rákóczi út 14. HRSZ: 794**

**2020. december hó**

A tárgyi épület Nagykörű község főutcáján a Rákóczi út 14. szám alatt található. Az ingatlan beépítése a település főutcájára jellemző fésűs, fűrészfogas elrendezésű.

Az épület koráról adatok nem maradtak fent, építési idejét szakértők bevonásával lehet pontosan meghatározni. Alaprajzi elrendezése, a vályogtéglafalazat, illetve a településen belüli elhelyezkedése arra utal, hogy az épület a XX. század közepén épülhetett.



### **Az épület leírása:**

A lakóház hagyományosan vályogtéglafalazatból épült. Szobáinak mennyezete fafödém, hagyományos mestergerendás pórfödém. Fedélszerkezete egyszerű fa szerkezetű ollólábnyeregű. A szarufákat fogópárokkal fogták össze. Utcai homlokzata két ablakszemes, oromfala deszkázott. Déli oldalán fa oszlopokkal alátámasztott tornác fut végig, mely az utca felől zárt, onnan ajtón keresztül megközelíthető. A tornác fa mellvéddel épült, melynek az épület bejáratánál mellvéd magasságú ajtaja van. Az épület részben alapincézett.

Nyeregteteje cseréppel fedett, kéménye hagyományosnak mondható. Nyílászárói eredetiek.

Az épület padlóburkolata a szobákban hajópadló, az egyéb helyiségekben mintás, színes vagy egyszerű cementlap. Kemencéje máig megmaradt.

Gazdasági épülete átalakított, de eredeti homlokzata még visszaállítható.

### **Az épület szerkezeti állapota:**

Az épület korához képest jó állapotú, bár alapos felújításra nem halogatható. Falain nagyobb repedések nem láthatók, de a lábazati részeken a vályog a vizesedés és karbantartás hiánya miatt elvesztette szilárdsága egy részét. A fedélszerkezete több helyen alátámasztásra, megerősítésre szorult. Az épület padozata nem repedezett, süllyedésre utaló nyomok nem láthatóak. A mestergerenda jó állapotú és a födém fal csatlakozásánál sem észlelhetők szerkezeti elváltozások.

### **Összegzés:**

Az épület magán hordozza a jellegzetes Alföldi háztípus jegyeit. Tornáca, utcai homlokzata, ablakai eredeti állapotban maradtak fent. Gazdasági épületének eredeti nyílászárójának visszaállítható. Helyi védelem alá vonása megalapozott.